

Информационное сообщение

Дата несчастного случая: 23.07.2020

Предприятие осуществляющая деятельность по эксплуатации электрических сетей

Должность: электромонтер

Краткое описание:

В соответствии с нарядом-допуском № 145 на подстанции трансформаторной 10/04 кВ № 39 выполнялись работы по текущему ремонту шин 0,4 кВ, трансформатора 1Т, протирку изоляторов, протяжку болтовых соединений и уборку помещения. Электромонтерам был проведен целевой инструктаж, указаны границы рабочего места и обеспечено отсутствие напряжения на токоведущих частях оборудования, на котором предстояло работать. После выполнения порученной работы электромонтер решил заменить сгоревшую лампочку над ячейкой № 4, находящиеся под напряжением. Электромонтер поставил лестницу на переднюю панель ячейки и встал на лестницу, в это время лестница начала съезжать с передней панели ячейки и электромонтер, прикоснулся руками к шине фазы «С» секции шин 10 кВ, находящейся под напряжением. В результате электротравмы, работник получил электроожог 2-3 степени правой верхней конечности и левой кисти.



Непосредственные причины:

- нарушение технологического процесса, выразившегося в необеспечении безопасных условий труда при эксплуатации оборудования, при производстве ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках, в отсутствии постоянного контроля за членами бригады.
- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившаяся в расширении рабочего места и необеспечении безопасного производства работ.



ВАЖНО: сообщение рассылается с целью ознакомления работников и исключения подобного происшествия